

UGE : 0034 CABCS, BOUILLAND

OBJET : Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 - Mise en oeuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

Dest : CABCS
 Adr : 14 rue Philippe TRINQUET

2016

21200 BEAUNE

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P 108.3)

Code national	Nom du captage	Etat	Débit	Périm. protect. Code	Etat proc. Code	Délib. Date	Avis géologue Date	Recev. Date	D.U.P. Date	Indice
021000128	S. EN RAFFIN	ACT	46	N	EC	15/11/2012	20/10/2015			20 %
021000207	S. FONTENOTTE LUME	ACT	1	O	RV	08/10/2002	17/04/1978		03/12/1979	80 %
Indice consolidé /UGE										21,3 %

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques (P101.1 & P102.1).

Installation				Paramètres microbiologiques		Paramètres physico-chimiques	
Code	Libellé	Type	Pop / Débit (1)	Nombre total de prélèvements	Nombre de prélèvements non conformes	Nombre total de prélèvements	Nombre de prélèvements non conformes
021000742	STP DE LA S. RAFFIN (BOUILLAND	TTP	46	1		1	
021000743	CABCS, R. BOUILLAND	UDI	186	2		2	
Total				3		3	
Taux de conformité				100,0 %		100,0 %	

(1) Population pour les UDI ou Débit en m3/j pour les CAP/MCA/TTP